

**Общество с ограниченной ответственностью Аккредитованный центр
"Санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторные исследования"**

(ООО АЦ "Экспертизы и лабораторные исследования")
630110, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Писемского, дом 6,
офис 2. Телефон 8(953)8-7-17020,
e-mail: info@17020.ru. ОКПО 32622737, ОГРН 1185476072462, ИНН 5410075993,
КПП 541001001

Орган инспекции



RA.RU.710291

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы продукции (товара)
от «30» января 2024 года № 14/86

1	Наименование организации или лицо, получившее услуги (заказчика), адрес: ООО «Термокод Технология», 141401, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, влд. 2А, к. 18, помещ. 20,офис 203, Российская Федерация
2	Наименование организации или лицо, владелец объекта экспертизы, адрес: ООО «Термокод Технология», 141401, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, влд. 2А, к. 18, помещ. 20,офис 203, Российская Федерация
3	Наименование объекта экспертизы (в том числе, наименование пробы, свойства, характеристики, показателя исследования (испытания), измерения): Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «Thermocode»: Гипсоперлитовая штукатурка
4	Место отбора пробы (образца) объекта экспертизы или проведения исследования (испытания), измерения: ООО «Термокод Технология» Адрес юридический: 141401, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Рабочая, влд. 2А, к. 18, помещ. 20,офис 203, Российская Федерация Адрес производства: 141401, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, корп. 27, часть помещения 25, Российская Федерация
5	Цель экспертизы: на соответствие требованиям Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 (Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели), раздел 11 (Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества)
6	Дата проведения экспертизы: 30 января 2024 года.

7	Документы, содержащие описание свойства, характеристики, показателя объекта экспертизы (дата, № документа (протокола) обследования, испытания (исследования), измерения, наименование организации, выдавшей документ): 1) ГОСТ 58279-2018 2) Паспорт качества 3) Макет этикетки 4) Рецепт 5) Договор аренды 6) Выписка из ЕГРЮЛ 7) Протоколы испытаний №№ ИЛЦ-323/ЛЭ-07-23, ИЛЦ-324/ЛЭ-07-23 от 29.12.2023 г. ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440)																																						
8	Метод (ы) и процедура (ы) экспертизы: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. N 224 "О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок"																																						
9	Документы, устанавливающие требования к объектам экспертизы, на основании которых дано настоящее заключение (номер, дата, наименование, номер пункта для выборочной оценки): Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 (Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели), раздел 11 (Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества)																																						
10	1 Заключение: I. Наименование продукции (товара): Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «Thermocode»: Гипсоперлитовая штукатурка II. Область применения продукции (товара): для внутренних работ, выравнивания и оштукатуривания бетонных, каменных, кирпичных, гипсовых и других поверхностей при проведении внутренних работ при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. III. Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований: Наименование образца: Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «Thermocode»: Гипсоперлитовая штукатурка Протокол № ИЛЦ-323/ЛЭ-07-23 от 29.12.2023 г. ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) <table> <tr> <th>Определяемые показатели</th><th>Единицы измерения</th><th>НТД на методы исследования</th><th>Величина допустимого уровня</th><th>Результат испытания</th></tr> <tr> <td colspan="5">Образец 1: Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «Thermocode»: Гипсоперлитовая штукатурка</td></tr> <tr> <td colspan="5">Физико-гигиенические показатели</td></tr> <tr> <td>Запах, не более</td><td>балл</td><td>МУ 2.1.2.1829-04</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="5">Токсикологические показатели</td></tr> <tr> <td colspan="5">Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1 м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%</td></tr> <tr> <td>Индекс токсичности</td><td>%</td><td>МУ 1.1037-95</td><td>70-120</td><td>93</td></tr> </table>				Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания	Образец 1: Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «Thermocode»: Гипсоперлитовая штукатурка					Физико-гигиенические показатели					Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1	Токсикологические показатели					Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1 м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%					Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	93
Определяемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания																																			
Образец 1: Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «Thermocode»: Гипсоперлитовая штукатурка																																							
Физико-гигиенические показатели																																							
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1																																			
Токсикологические показатели																																							
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1 м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%																																							
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	93																																			

Физико-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1 м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Диоксид серы	мг/м ³	ПНД Ф 13.1:2:3.19-98	Не более 0,05	Менее 0,01
Ангидрид фосфорный	мг/м ³	МУ 1631-77	Не более 0,05	Менее 0,01

Протокол № ИЛЦ-324/ЛЭ-07-23 от 29.12.2023 г. ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод Испытаний
Образец: Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «Thermocode»: Гипсоперлитовая штукатурка			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		113 ±12	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		21±9	
Активность 226Ra, Бк/кг		20±4	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	58±7	
Класс материала*	I		

IV. Оценка маркировки: в соответствии с требованиями главы II, Раздела 6 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Маркировка продукции содержит: наименование и обозначение продукции, включая торговое название; данные о составе; сведения о производителе продукции, включая контактные данные для экстренных обращений, полный адрес и номер телефона стороны, несущей ответственность за размещение продукта на рынке; назначение продукции; меры предосторожности; идентификационные данные партии продукции; объем (мл, л); срок годности, обозначаемой фразой "Срок годности (месяцев, лет)" с указанием даты изготовления продукции; условия, соблюдение которых обеспечивают сохранность продукции в течение срока годности; обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлена продукция

V. Вывод о соответствии: По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Смесь сухая строительная штукатурная на гипсовом вяжущем «Thermocode»: Гипсоперлитовая штукатурка соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 (Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели), раздел 11 (Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, требованиями Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 (Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели), раздел 11 (Требования к продукции, изделиям,

являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества).

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе и объекту инспекции. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции. Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

11



эксперт:

Врач по общей гигиене

должность

подпись

Новиков Е.П.

ФИО